



**LEGENDA**

- 1.) POMPOWNIA ŚCIEKÓW
- 2.) GENERACJA L.K.T.
- 3.) KRATA SCHODKOWA
- 3.1.) POJEMNIK SKRĄTEK
- 4.) PIASKOWNIK
- 5.) REAKTOR BIOLOGICZNY "BIOGRADEX"
  - 5.1.) KOMORA DEFOŚCĄCJI
  - 5.2.) KOMORA DENITRYFIKACJI
  - 5.3.) KOMORA NITRYFIKACJI
  - 5.4.) KOMORA PRÓŻNIOWEJ MODYFIKACJI OSADU
  - 5.4a.) PRÓŻNIOWA MODYFIKACJA OSADU
  - 5.5.) OSADNIK WTYRNY
- 6.) REAKTOR BIOLOGICZNY "BIOGRADEX" – II ETAP
  - 6.1.) KOMORA DEFOŚCĄCJI
  - 6.2.) KOMORA DENITRYFIKACJI
  - 6.3.) KOMORA NITRYFIKACJI
  - 6.4.) KOMORA ROZDZIELCZA
  - 6.5.) OSADNIK WTYRNY
- 7.) DMUCHAWY – DR 100T(5)(0.05) SZT 2+1 rezerwowa
- 8.) POMPY PRÓŻNIOWE – HYDROVACUUM PP 2.24 SZT.2
- 9.) SZAFY STEROWNICZE
- 10.) POMPA OSADÓW
- 11.) PRASA OSADÓW
- 12.) PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY Z ZASOBNIKIEM
- 13.) WIEŻYK
- 14.) PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
- 15.) SIŁOS Z WAPNEM
- 16.) PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY
- 17.) ZBIORNIK POLIMERU
- 18.) PRZYCZEPA NA OSAD

**URZĄD GMINY  
OSCIERZYNIA**  
ul. Wolności 8  
08-540 Oscieterzyna  
tel. (0-55) 239-500  
NIP 591-10-00-792

Rm1, Rm2, Rm3 – podnosniki marmutowe – stal nierdz. Dn 150  
Z1 – ZASTAWKA KANAŁOWA b=250 h=720  
Z2 – ZASTAWKA KANAŁOWA b=300 h=800  
Z3 – ZASTAWKA KANAŁOWA b=300 h=800  
Z4 – ZASTAWKA KOMORY ZBIORCZEJ  
Z5 – ZASUWA KLINOWA Dn200  
Z5 – ZASUWA KLINOWA Dn200  
Z5 – ZASUWA KLINOWA Dn200

|  |   |
|--|---|
| RYŚ. NR                                  | 5   |
| <b>BIOGRADEX – HOLDING</b>               |   |
| ul. Wolności 50, 08-540 Oscieterzyna     |   |
| BRANŻA                                   | TECHNOLOGIA                                   |
| ul. 1 kpr. 45, 08-540 Oscieterzyna       | TEL. (0-55) 239-500                           |
| FAX                                      | (0-55) 641-999                                |
| ROZBUDOWA ODCYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBIANE |   |
| PR                                       | RZUT ZBIORCZY                                 |
| DATA                                     | 03-2003                                       |
| SKALA                                    | 1:1   |
| PROJEKTANT                               | mgr inż. Andrzej Cichy, mgr inż. J. Jędrzejko |
| OPRACOWAŁ                                | inż. Andrzej Cichy                            |
| SPRACOWAŁ                                | inż. Andrzej Cichy                            |

kable istniejące do przetężnienia

powietrze Dn 25 – do przepompowni przetężnienia