

Stężenie ścieków surowych dopływających na oczyszczalnię w Łubianie w latach 2017-2018
 (Badania wykonane przez akredytowane laboratorium J. S. Hamilton S. A.)

Data	Zawiesina ogólna	Zapotrzebowanie tlenu		Fosfor ogólny	Azot ogólny	Odływ
		Chemiczne ChZT	Biochemiczne BZT ₅			
	mg/dm ³	mg O ₂ /dm ³	mg O ₂ /dm ³	mg Pog/dm ³	mg Nog/dm ³	m ³ /d
2017-05-10	320	895	420	13,9	123	326
2017-08-29	780	914	440	14,8	123	300
2017-11-16	260	582	270	10,4	100	317
2018-02-16	450	958	380	12	124	242
2018-06-18	390	1127	520	14	141	230
2018-08-16	380	1089	580	12,7	127	253

2018-10-31